

Připojení nemovitostí v Albrechticích nad Vltavou na kanalizační řad

Občané Albrechtic nad Vltavou již mohou své nemovitosti připojovat na nově vybudovanou kanalizaci.

Podmínky provozovatele na provedení kanalizační přípojky:

- Potrubí PVC KGEM tuhosti SN 8, vnitřní průměr DN 150 mm
- Minimální sklon potrubí gravitační přípojky by měl být 2%
- Osazení plastové revizní šachty DN 400 mm na přístupném místě, ideálně na konci trubky vyvedené při stavbě nebo max. 2m za hranicí pozemku.
- Technická kontrola ze strany provozovatele. Ideálně před zásypem potrubí provede zástupce ČEVAK a.s. na místě kontrolu a zakreslení trasy přípojky.

K tomu kontaktujte: Václav Sloup, tel. 601 697 424, a to i v případě konzultace výjimky z výše uvedených pravidel